



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
«АБСОЛЮТ»**

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации  
№ РОСС RU.32094.04КСЖ0 от 30.05.2019

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" (ИЛ ООО «АЛЬФА»)**

№ РОСС RU.32094.ИЛ.00003 действителен до 01.10.2023  
109428, город Москва, 1-й Институтский проезд, дом 5, строение 9

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ АЛ0673ПИ-ВП/2021 от 16.08.2021**

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «АЛЬФА»
Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЭЛ". Адрес: 109429, Россия, город Москва, Верхние поля, дом 61, Стр. 1, Оф.С1.34.
Наименование продукции:	Панель шумопоглощающая, перфорированная. типа: ПШО 8/8 ОЦ.
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЭЛ". Адрес: 109429, Россия, город Москва, Верхние поля, дом 61, Стр. 1, Оф.С1.34.
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	ТУ 25.11.23.119-001-02969047-2021 "ПАНЕЛЬ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩАЯ И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ, ШУМОЗАЩИТНАЯ".

## 1. Результаты испытаний на соответствие требованиям ТУ 25.11.23.119-001-02969047-2021

Таблица 1

Измеряемый показатель, ед. изм.	НД на методы испытаний	Нормативное значение по НД	Результат испытаний	Примечание
Изоляция воздушного шума в диапазоне частот, Гц:	ГОСТ 16297-80		24	В области низких (Н) частот (63-250 Гц) к классу – 2;  В области средних (С) частот (500-1000 Гц) к классу 1;  В области высоких (В) частот (2000-4000 Гц) к классу 1.
100			23	
125			24	
160			26	
200			27	
250			28	
315			30	
400			31	
500			33	
630			37	
800			39	
1000			40	
1250			41	
1600			43	
2000			43	
2500	43			
3150	43			
Индекс изоляции воздушного шума		До 34	33	

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют требованиям ГОСТ ISO 17636-2-2017, ТУ 4276-003-18299092-2016 «Комплекс цифровой радиографии ЦИФРАКОН».

Испытатель

Е.Л. Осин

Руководитель ИЛ

А.О. Гаврилов

